

重庆开州镇安 220 千伏变电站 3 号主变扩建工程 竣工环境保护验收意见

2025 年 10 月 22 日，国网重庆市电力公司组织召开了重庆开州镇安 220 千伏变电站 3 号主变扩建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网重庆市电力公司万州供电分公司、环评批复办理及运维单位国网重庆市电力公司开州供电分公司、技术审评单位国网重庆市电力公司经济技术研究院、设计单位重庆电力设计院有限责任公司、监理单位四川公众项目咨询管理有限公司、施工单位重庆盟泰电力工程有限公司、环评单位重庆泓天环境监测有限公司、验收调查单位重庆泓天环境监测有限公司、监测单位重庆新绿环保工程有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护设施（措施）实施情况、监理单位关于工程环境监理情况、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况及技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程位于重庆市开州区，建设内容：

（1）在开州镇安 220kV 变电站内新增 1 台 180MVA 主变，目前变电站主变总容量为 $3 \times 180\text{MVA}$ ，主变户外布置。新增 220kV 进线间隔 1 个，110kV 进线间隔 1 个。

（2）新建 1 座容积为 15m^3 的事故油池，与原事故池串接。

二、工程变动情况

本工程于2024年2月1日取得重庆市生态环境局《关于重庆开州镇安220千伏变电站3号主变扩建工程的批复》（渝（辐）环准〔2024〕7号）。对照《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号），工程不涉及重大变动。

三、环境保护设施及措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响




本工程采取了有效的生态保护措施，经验收监测和调查，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境质量均符合国家相关标准要求，固体废物得到妥善处置，对生态环境影响较小。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查符合相关技术规范，验收组同意本工程通过竣工环境保护验收。
















六、后续要求

进一步加强环保设施的运行维护，做好公众科普宣传工作。

验收组专家： 

2024年10月22日

重庆开州镇安 220 千伏变电站 3 号主变扩建工程

竣工环境保护验收会验收组名单

| 分工 | 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 | 备 注 |
|----|-----|------------------|-------|---|----------|
| 组长 | 李艾熹 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工 |  | 验收会特邀专家 |
| 成员 | 王新宽 | 国网重庆市电力公司 | 处长 |  | 建设单位 |
| | 罗光亮 | 国网重庆市电力公司万州供电分公司 | 专责 |  | 建管单位 |
| | 陈红 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 专责 |  | 环评批复办理单位 |
| | 郭子豪 | 国网重庆市电力公司经济技术研究院 | 专责 |  | 技术审评单位 |
| | 张霁月 | 重庆电力设计院有限责任公司 | 专责 |  | 设计单位 |
| | 赵礼刚 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 总监 |  | 监理单位 |
| | 秦文杰 | 重庆盟泰电力工程有限公司 | 专责 |  | 施工单位 |
| | 向辉艳 | 重庆泓天环境监测有限公司 | 高工 |  | 环评单位 |
| | 李建昌 | 重庆新绿环保工程有限公司 | 工程师 |  | 验收监测单位 |
| | 赵玲 | 重庆泓天环境监测有限公司 | 高工 |  | 验收调查单位 |
| | 陈馨 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 高工 |  | 现场检查特邀专家 |
| | 刘砚 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 高工 |  | 现场检查特邀专家 |
| | 刘洪成 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 专责 |  | 技术审评特邀专家 |
| | 寇绍平 | 重庆市生态环境局（退休） | 二级巡视员 |  | 验收会特邀专家 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|----|-----|-------------|
| | 李小飞 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 专责 | 李小飞 | 验收会 特邀专家 |
|--|-----|----------------|----|-----|-------------|