

重庆云阳高阳光伏电站 110 千伏送出工程

竣工环境保护验收意见

2026 年 7 月 22 日，国网重庆市电力公司组织召开了重庆云阳高阳光伏电站 110 千伏送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位国网重庆市电力公司、建设管理单位国网重庆市电力公司云阳供电分公司、技术审评单位国网重庆市电力公司经济技术研究院、设计单位重庆市信息通信咨询设计院有限公司、监理单位四川公众监理咨询有限公司、施工单位重庆鼎兴电力工程有限公司、环评及验收调查单位重庆宏伟环保工程有限公司、监测单位重庆泓天环境监测有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护措施实施情况、监理单位关于工程环境监理情况、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况及技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程位于重庆市云阳县高阳镇、南溪镇、黄石镇、水口镇、栖霞镇、青龙街道。

建设内容为：

(1) 新建 1 条 110kV 输电线路

新建 110kV 永黄线，起于 110kV 永安光伏电站升压站出线间隔，止

于黄岭 110kV 变电站，采用架空架设+电缆敷设方式，全长约 17.79km。

1) 架空段：起于 110kV 永安光伏电站升压站，止于 110kV 洞黄线电缆终端塔，架空线路 17.72km，共新建杆塔 47 基（其中单回杆塔 7 基双回杆塔 40 基），其中 001 号塔~006 号塔之间以及 045 号塔~048 号之间为单回架空，长度约为 2.02km；006 号塔~045 号塔之间为新建双回塔单边挂线，长度为 15.70km，另一侧为云阳汤溪光伏电站 110kV 送出工程预留。依托 110kV 洞黄线电缆终端塔。

2) 电缆段：110kV 洞黄线电缆终端塔，止于黄岭 110kV 变电站 110kV 间隔，长约 0.07km。

（2）间隔扩建

扩建黄岭 110kV 变电站 110kV 出线间隔 1 个，电缆出线，只安装电气设备，不涉及土建。

二、工程变动情况

本工程于 2024 年 9 月 24 日取得云阳县生态环境局《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》的批复（渝（云阳）环准（2024）29 号）。对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办辐射（2016）84 号），工程未涉及环保重大变动。

三、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的环境保护措施，经验收监测和调查，电磁及声环境均符合国家相关标准要求，生态环境影响较小。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查符合相关技术规范，验收组同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程的运行维护及环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组专家：潘地珍 陈鹤 李飞

2026年7月22日