

重庆黔江金洞风电场 110kV 送出工程

竣工环境保护验收意见

2026 年 7 月 31 日，国网重庆市电力公司组织召开了重庆黔江金洞风电场 110kV 送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位国网重庆市电力公司、建设管理单位国网重庆市电力公司黔江供电分公司、技术审评单位国网重庆市电力公司经济技术研究院、设计单位重庆市信息通信咨询设计院有限公司、监理单位四川公众项目咨询管理有限公司、施工单位西格玛电气股份有限公司、环评及验收调查单位重庆港力环保股份有限公司、监测单位重庆渝辐科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护措施实施情况、监理单位关于工程环境监理情况、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况及技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程位于重庆市黔江区阿蓬江镇、马喇镇、金洞乡。

建设内容为：

（1）110 千伏蒲鱼线

将五福岭升压变~蒲花变的 110kV 岭蒲线开断，蒲花变侧改接至 110kV 黔鱼西线鱼泉牵引变侧，最终形成 110 千伏蒲鱼线。新建线路起

于 110 千伏蒲鱼线#27 塔，向东走线绕过 110kV 五福岭升压变，止于 110 千伏蒲鱼线#36 塔；新建线路长度约 3.1km，新建塔基 10 基，新建段线路全线按单回路架空架设。

（2）110 千伏金黔线

将黔江变~鱼泉牵引变的 110kV 黔鱼西线黔江侧开断，由金洞升压站出线接入该线路开断侧，最终形成 110 千伏金黔线。新建线路起于金洞升压站，向西走线至金黔线#26 塔；新建线路长度约 8.4km，新建塔基 25 基；新建段线路全线按单回路架空架设。

（3）拆除工程

拆除原 110kV 岭蒲线 1#~3#杆塔间导线约 0.23km，拆除 2#~3#杆塔，1#杆塔予以保留，作为“110kV 岭永线”五福岭一期升压站出线首基铁塔；拆除原 110kV 黔鱼西线 64#~65#杆塔间导线约 0.91km，杆塔保留。

二、工程变动情况

本工程于 2024 年 4 月 11 日取得重庆市黔江区生态环境局《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》的批复（渝（黔江）环准（2024）7 号）。对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办辐射〔2016〕84 号），工程未涉及环保重大变动。

三、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的环境保护措施，经验收监测和调查，电磁及声环境均符合国家相关标准要求，生态环境影响较小。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查符合相关技术规范，验收组同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程的运行维护及环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组专家：

寇绍平 李水 陈燕

2026年7月31日